

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska, 6 marca 2026 r.

NK.9020.4.2.2026

Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie

Mędrzechów 87

33-221 Mędrzechów

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), art. 5 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), §21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz załącznika nr 2 części A do przedmiotowego rozporządzenia, w związku z negatywnym sprawozdaniem z badań próbki wody nr: LW.0137.1.351.2026 sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, pobranej w dniu 3 marca 2026 r., w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego z sieci wodociągowej Gminy Mędrzechów w punkcie zgodności zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Borusowej

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z sieci wodociągowej Gminy Mędrzechów, pod względem mikrobiologicznym, ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$ -910 jtk/1 ml, oraz

nakazuje

1. Podjąć skuteczne działania naprawcze, celem doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Gminy Mędrzechów, do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Monitorować w ramach kontroli wewnętrznej jakość wody z sieci wodociągowej Gminy Mędrzechów w zakresie parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Informować na bieżąco PPIS w Dąbrowie Tarnowskiej o uzyskanych wynikach badań, o których mowa w pkt. 2.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2026 r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla sieci wodociągowej Gminy Mędrzechów – budynku Szkoły Podstawowej w Borusowej, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj.: przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$ - 910 jtk/1 ml (wartość parametryczna ≤ 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta) według sprawozdania z badań z dnia 6 marca 2026 r. przy jednoczesnym wykluczeniu liczby bakterii grupy coli, liczby *Escherichia coli*, liczby enterokoków kałowych.

Badanie próbki wody przeprowadzono w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Na podstawie §21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy terenowo PPIS biorąc pod uwagę sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody może stwierdzić przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wskazanego w sprawozdaniu z badań wody przekroczenia parametru mikrobiologicznego, stosownie do §21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia** z sieci wodociągowej Gminy Mędrzechów.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach 1A oraz 1C.

Ogólna liczba mikroorganizmów stanowi wskaźnik skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody. To parametr informujący o możliwości wystąpienia w wodzie skażenia mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Obecność mikroorganizmów w wodzie sugeruje niewystarczające jej uzdatnianie lub wtórne jej skażenie. Oznaczana ogólna liczba mikroorganizmów to z reguły naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładające martwą materię organiczną. Bakterie realizujące te procesy rozwijają się głównie na filtrach tworząc tzw. błonę biologiczną. Ale jeśli określone wskaźniki przedostaną się przez filtry wówczas mogą się rozwijać tam gdzie mają pożywkę – czyli na sieci wodociągowej, w zbiornikach wody czystej. Stąd tak ważne jest maksymalne uzdatnienie wody wodociągowej - co wpływa bezpośrednio na tzw. stabilność biologiczną wody.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z sieci wodociągowej Gminy Mędrzechów.

Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli **wymaga: ustalenia przyczyny, zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości i poinformowania konsumentów.**

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu spełnienia zapisu §3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Gmina Mędrzechów odpowiada za wykonanie obowiązków.

W dniu 6 marca 2026 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej poinformował telefonicznie Kierownika Stacji Uzdatniania Wody w Mędrzechowie, Mędrzechów 87, 33-221 Mędrzechów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.

Na podstawie art. 10 §2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

Z up. mgr inż. Małgorzata Żmuda
EPIDEMIOLOG I HIGIENISTA
Kierownik Sekcji i Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 14, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Storna może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania ma ten skutek, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna - strona nie może zaskarżyć jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna strona, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią ze stron. Powyższe oświadczenie strony mogą złożyć również przez ustanowionego pełnomocnika.
3. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 dostarczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 §1 i 2 k.p.a.)
4. Zgodnie z art. 136 §1 k.p.a., organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję,

§2 Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję;

§3 Przepis §2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy;

§4 Przepisów §2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

Otrzymują:

1. Adresat (e-doręczenie)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bolesław, 33-220 Bolesław 68 (e-doręczenie)
2. Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434 (e-doręczenie)
3. Wójt Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (e-doręczenie)